




Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu

Poznań, 13 marca 2026 r.

HK-JW.046.32.2026

Sprawę Elżbieta Jakubowska
prowadzi: +48 61 64 67 816
 hk.psse.poznan@sanepid.gov.pl



Miasto Poznań
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Samorządowy Zakład Budżetowy

ZBIORCZA ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY NA PŁYWALNI **Pływalnia Miejska Rataje Osiedle Piastowskie 55a, 61-156 Poznań** **za okres: 1 stycznia – 31 grudnia 2025 r.**

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej¹ oraz § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach² po przeanalizowaniu:

- parametrów jakości wody na pływalni ocenionych na podstawie wymagań, o których mowa w § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia,
- wyników badań wody na pływalni wykonanych przez zarządzającego pływalnią, zgodnie z zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu³ harmonogramem kontroli wewnętrznej,
- zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz,
- wyników badań wody na pływalni wykonywanych przez PPIS w Poznaniu

stwierdza się,

że jakość wody na pływalni w omawianym okresie spełniała wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne określone w załącznikach nr 1 i nr 2 do przedmiotowego rozporządzenia, w związku z czym prowadzony nadzór nad jakością wody ocenia się pozytywnie.

Woda doprowadzana na pływalnię pochodzi z systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę (wodociąg miejski Poznań) i spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi⁴.

Pływalnia posiada 2 niecki basenowe, w tym 1 udostępnianą do nauki pływania dla niemowląt i małych dzieci do lat 3, a także 2 systemy cyrkulacji. Uzdatnianie wody basenowej polega na koagulacji, filtracji na filtrach pospiesznych, dezynfekcji przy użyciu podchlorynu sodu i lamp UV oraz korekcie pH (odczynu) wody.



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
ul. Gronowa 22 | 61-655 Poznań
+48 61 64 67 851
sekretariat.psse.poznan@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-14795-70676-USTJV-27
BDO: 000551785

SEKRETARIAT Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji		
Wpłynęło dnia	12-03-2026	Skierowano
L. dz.		

Zarządzający pływalnią realizował badania jakości wody zgodnie z zatwierdzonym przez PPIS w Poznaniu harmonogramem kontroli wewnętrznej jakości wody oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia sytuacji mogącej mieć wpływ na pogorszenie jej jakości.

Badania jakości wody prowadzone były w laboratorium posiadającym akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wykonywanie badań odpowiadających metodykom referencyjnym analiz wody na pływalniach określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, a sprawozdania z badań były terminowo przekazywane tutejszemu organowi.

Zarządzający pływalnią dokonywał bieżącej oceny wody na pływalni, m.in. poprzez obserwację wody oraz wykonywanie automatycznego pomiaru parametrów: pH wody, potencjału redox, stężenia chloru wolnego oraz temperatury, których wyniki rejestrowane były z częstotliwością nie rzadziej niż co 4 godziny w trakcie użytkowania pływalni oraz automatycznego pomiaru chloru związanego z częstotliwością raz dziennie.

Analiza wyników badania jakości wody pobieranej przez zarządzającego pływalnią, jak również przez tutejszy organ wykazała, że jakość wody – w omawianym okresie – spełniała wymagania mikrobiologiczne i zazwyczaj fizykochemiczne określone w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach. Na przestrzeni całego ocenianego okresu jedynie trzykrotnie odnotowano przekroczenie dopuszczalnej wartości parametru chloroform. Po oszacowaniu wartości przekroczeń można stwierdzić, iż nie spowodowały one zagrożenia dla osób korzystających z pływalni. Zarządzający pływalnią każdorazowo podejmował działania naprawcze, zmierzające do zapewnienia odpowiedniej jakości wody, o których informował tutejszy organ. Stwierdzone przekroczenia miały charakter krótkotrwały, nie wpłynęły więc negatywnie na zbiorczą ocenę jakości wody na pływalni.

Zarządzający pływalnią w komunikatach zamieszczanych na tablicy informacyjnej zlokalizowanej w holu obiektu, oraz poprzez stronę internetową informował na bieżąco użytkowników basenu o spełnieniu przez wodę, wymagań określonych w załącznikach nr 1 i 2 do ww. rozporządzenia lub aktualnych przekroczeniach jakości wody w pływalni.

Mając na względzie powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu wydaje **pozytywną zbiorczą ocenę roczną** w zakresie spełnienia wymagań mikrobiologicznych i fizykochemicznych jakości wody na Pływalni Miejskiej Rataje zlokalizowanej na Osiedlu Piastowskim 55a, 61-156 w Poznaniu.



Stosownie do zapisów § 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, zarządzający pływalnią jest zobowiązany o niniejszej ocenie rocznej poinformować w komunikacie.

Anna Pawłowska
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu

/dokument podpisany elektronicznie/

Podpis elektroniczny zweryfikowany
w dniu 13.03.2026..
Wynik weryfikacji:
ważny/nieważny/brak możliwości weryfikacji
Czytelny podpis sporządzającego wydruk

Otrzymują:

1. Miasto Poznań Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy
ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznań (e-Doręczenie)
2. aa

¹ (Dz. U. z 2024 r. poz. 416)

² (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230), dalej „rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach”

³ Dalej „PPIS w Poznaniu”

⁴ (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), dalej „rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi”