



Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji

Poznań, dnia 24 lutego 2020 r.

ZP.240.10.2020

1379

## ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy : Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego – Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji Hali Sportowej przy ul. Chojnickiej 35 w Poznaniu, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ustawą, informuję, że wpłynęły pytania do treści siwz w w/w postępowaniu o następującej treści:

### Pytanie

Czy Inwestor przewiduje modernizację/wymianę pokrycia dachowego przedmiotowej hali sportowej w ramach zleconych prac? Jest wielce prawdopodobne, że spękania ścian i posadzki powstały w wyniku kondensacji pary wodnej pod nieocieplonym przekryciem dachu. Naprawa ww spękań nie będzie trwała jeśli nie zostanie poprawiona charakterystyka termiczna obiektu. W przypadku braku ocieplenia dachu nie jest możliwe udzielenie gwarancji na przeprowadzone prace remontowe związane z naprawą tynków i posadzek.

Podobne hale zostały już zmodernizowane na terenie Poznania. Przy ul. Małoszyńskiej 38 oraz przy ul. Jarochońskiego 62. W obu przypadkach zostało wymienione pokrycie dachu.

### Odpowiedź

**Zamawiający nie przewiduje się wymiany pokrycia dachu**

  
Łukasz Miadziółko

Sprawę prowadzi:  
Elżbieta Różowicz, ZP  
tel. 61 835 79 06

**POZnań\***

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji, ul. Spychalskiego 34, 61-553 Poznań tel. +48 61 835 79 00, fax +48 61 833 46 51 | sekretariat@posir.poznan.pl | www.posir.poznan.pl