



**Grupa Inżynierii
Sanitarnej NEMO
ul. Pułaskiego 5A
62-420 Strzałkowo**

znak: ET/T/ALW- Z1/161-75

Poznań, 06.02.2015

Dot.: zaopiniowania dokumentacji.

Przesłany projekt techniczny węzła ciepłego dla Basenu Krytego „Rataje” na os. Piastowskim 53 w Poznaniu opiniujemy pozytywnie pod numerem 18494/2015 z następującymi uwagami:

Wyjątkowo uzgadniamy układ z zasobnikiem dla ciepłej wody użytkowej ze względu na charakter obiektu, równocześnie informujemy, że ze względu na niebezpieczeństwo rozwoju Legionelli Inwestor powinien zadbać o zabezpieczenia przed ich wystąpieniem.

Jednocześnie informujemy, iż wszelkie prace związane z modernizacją węzła ciepłego zostaną wykonane staraniem i na koszt Inwestora.

W celu zmiany wielkości dostawy ciepła należy podpisać aneks do umowy sprzedaży pomiędzy Veolią Energia Poznań S.A. i Odbiorcą ciepła.

Sprawę prowadzi mgr inż. Aleksandra Warszawska tel. 61 8211135.

Załączniki:
1 egz. dokumentacji

ET/T a/a

TECHNOLOG
DS. SIECI I WĘZŁÓW CIEPŁYCH

mgr inż. Aleksandra Warszawska

Veolia Energia Poznań S.A.

ul. Gdyńska 54, 61-016 Poznań

Kapitał zakładowy: 227 978 650,00 zł, wpłacony w całości | NIP: 777-00-00-755 | REGON: 630956570 | KRS: 0000020765

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Konto: 75 1940 1210 0103 0331 0010 0000

tel.: + 48 61 86 13 300 - fax: +48 61 86 14 644, e-mail: kancelaria.pl-vpoz@veolia.com

www.veolia.pl